

# Przeptyw kontrolowany



Andrzej  
Świerszcz

- **Jakimi cechami powinien charakteryzować się wodomierz?**
- **Jak powinien być oznakowany wodomierz?**

Dobór wodomierza powinien bazować na wcześniejszym monitoringu zużycia wody w obiekcie, ewentualnie na zebranych wynikach pomiarów w budynkach zbliżonych pod względem lokali, liczby mieszkańców.

Kontynuując temat dotyczący zasad i doboru wodomierzy chciałbym teraz podać szczegółowy opis stanu prawnego wodomierzy jako materiałów budowlanych: Wodomierz jest wyrobem budowlanym, objęty tym równocześnie zakresem mandatu Komisji Europejskiej M/136 pod tytułem „Wyroby mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi” (poz. 30 załącznika nr 1 do ww. obwieszczenia) i podlegającym w związku z tym również regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych.

Cechy wodomierza wymienione w ww. mandacie, które będą określone w normie zharmonizowanej z dyrektywą 89/106/EWG, nie obejmują wymagań metrologicznych. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na rynku pol-

skim powinny być oznaczone, według wyboru producenta, oznakowaniem CE (jeśli oceny zgodności dokonano według systemu europejskiego) lub znakiem budowlanym (jeżeli oceny zgodności dokonano według systemu krajowego) - zobacz art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych.

System europejski, z oznakowaniem CE, opiera się na dokonywaniu przez producenta stosownej oceny zgodności wyrobu budowlanego ze specyfikacją techniczną zharmonizowaną z dyrektywą 89/106/EWG (tj. normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną), przy udziale (gdy przewidziany w specyfikacji technicznej system oceny zgodności wymaga udziału strony trzeciej) jednostki notyfikowanej - zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności. Szczegółowe wymagania w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011). Systemy oceny zgodności zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

Dotychczas nie została ustanowiona zharmonizowana z Dyrektywą 89/106/EWG norma europejska dotycząca wodomierzy, dlatego też wyroby te nie mogą być wprowadzane do obrotu w systemie europejskim z oznakowaniem CE jako wyroby budowlane.